

Technische Ausrüstung Aufzugsanlage - Cybersicherheit

gemäß ÜAnIG, BetrSichV und TRBS 1115 Teil 1 Cybersicherheit für sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen

Fabriknummer:
Equipmentnummer:
Weitere Infos:

www.tuv.com/aufzug

Komponente	Ergebnis Cybersicherheit Quick-Check
Zugang zur Anlage Für Unbefugte ist der Zugang zur Aufzugssteuerung / Triebwerksraum möglich.	<input type="checkbox"/> NEIN, keine potenzielle Gefährdung festgestellt. <input type="checkbox"/> JA, ein Angriff oder Ausfall der Anlage / Komponente ist möglich. Die Erstellung einer erweiterten Gefährdungsbeurteilung ist erforderlich und die daraus resultierenden Maßnahmen sind zu ergreifen.
Steuerungstechnik Drahtlos-Schnittstellen zu digitalen Aufzugskomponenten sind vorhanden. [z.B. WLAN, Bluetooth, etc.]	<input type="checkbox"/> NEIN, keine potenzielle Gefährdung festgestellt. <input type="checkbox"/> JA, ein Angriff oder Ausfall der Anlage / Komponente ist möglich. Die Erstellung einer erweiterten Gefährdungsbeurteilung ist erforderlich und die daraus resultierenden Maßnahmen sind zu ergreifen.
Steuerungstechnik Physische Schnittstellen zur Programmierung von digitalen Aufzugskomponenten sind vorhanden. [z.B. USB, RS232, etc.]	<input type="checkbox"/> NEIN, keine potenzielle Gefährdung festgestellt oder der Zugang zu den physischen Schnittstellen ist für Unbefugte nicht möglich <input type="checkbox"/> JA, ein Angriff oder Ausfall der Anlage / Komponente ist möglich. Die Erstellung einer erweiterten Gefährdungsbeurteilung ist erforderlich und die daraus resultierenden Maßnahmen sind zu ergreifen.
Fernnotrufsystem Schnittstelle zur Aufzugssteuerung ist vorhanden.	<input type="checkbox"/> NEIN, keine potenzielle Gefährdung festgestellt. <input type="checkbox"/> JA, ein Angriff oder Ausfall der Anlage / Komponente ist möglich. Die Erstellung einer erweiterten Gefährdungsbeurteilung ist erforderlich und die daraus resultierenden Maßnahmen sind zu ergreifen.
Fernüberwachungssystem Bescheinigung des Herstellers liegt nicht vor.	<input type="checkbox"/> NEIN, keine Gefährdung festgestellt oder kein Fernüberwachungssystem. <input type="checkbox"/> JA, ein Angriff oder Ausfall der Anlage / Komponente ist möglich. Die Erstellung einer erweiterten Gefährdungsbeurteilung ist erforderlich und die daraus resultierenden Maßnahmen sind zu ergreifen.

Zusammenfassung	<input type="checkbox"/> Bei keiner der aufgeführten Komponenten konnte eine Gefährdung festgestellt werden. Weitere Maßnahmen sind zurzeit nicht erforderlich.	✓
	<input type="checkbox"/> Es ist mindestens eine Komponente mit hohem Risiko der Beeinflussung von außen vorhanden. Ein Angriff oder Ausfall der Anlage / Komponente ist möglich. Die Erstellung einer erweiterten Gefährdungsbeurteilung ist erforderlich und die daraus resultierenden Maßnahmen sind zu ergreifen.	⚠

Datum und Unterschrift des Betreibers: _____



Informationen zum Quick Check - Cybersicherheit

Sicherheit für Sie im Fokus: TRBS 1115 Teil 1

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in den Medien über Cyberangriffe und deren Folgen berichtet wird. Ob im privaten oder beruflichen Umfeld erleben wir täglich, wie Cybersicherheit einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Darauf hat der Gesetzgeber reagiert und mit der Veröffentlichung der TRBS 1115 Teil 1 im November 2022 verbindliche Anforderungen an Sie als Betreiber definiert.

Als unabhängiger und zuverlässiger Partner rund um das Thema Sicherheit am Aufzug, haben wir für Sie erste Punkte dieser TRBS 1115 Teil 1 aufgegriffen. Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen betrachten wir in einem ersten Schritt ausgewählte technische Komponenten Ihrer Anlage mit unserem Quick Check. [Diesen Service erhalten Sie als TÜV Rheinland Kunde kostenfrei!](#)

Darauf aufbauend unterstützen wir Sie gerne in einem **zweiten Schritt** bei einer Aktualisierung Ihrer Gefährdungsbeurteilung inkl. Cybersicherheit nach den Anforderungen des Gesetzgebers.

Haben Sie noch Fragen?

Dann sprechen Sie uns an oder besuchen Sie uns unter www.tuv.com/aufzug

Was sind die nächsten Schritte?

✓ = Wurden bei unserem Quick Check keine Gefährdungen festgestellt, sind zurzeit keine weiteren Maßnahmen erforderlich und Sie fügen das Dokument zu Ihrer Aufzugsanlagendokumentation hinzu.

⚠ = Die detaillierte Betrachtung der Gefährdungen ist erforderlich. Kontaktieren Sie uns gerne für eine Unterstützung bei der Aktualisierung Ihrer Gefährdungsbeurteilung inkl. Cybersicherheit nach den Anforderungen des Gesetzgebers.